

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

gemäß 1. BImSchV, § 6, Absatz (1)

Wir

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi

erklären, dass die nachfolgend aufgeführten Brenner ab Baujahr 2010 den Anforderungen der 1. BImSchV, in der Fassung vom 26.01.2010, entsprechen und die dort geforderten NO_x-Grenzwerte, gemessen nach Anlage 3 und EN 267 bzw. EN 676, einhalten.

Ölbrenner	Brennertyp	Ausführung	Leistung [kW]
	WL5/1-B	H-2LN, LN-BE, H-2LN-WB	16,5 - 40
	WL5/2-B	(H)	25,0 - 55
	WL5-PB-H	purflam®	16,5 - 40
	WL10/1-D	(H)-1LN(-U)	30,0 - 55
	WL10/2-D	H-1LN, 1LN-U	50,0 - 70
	WL10/3-D	Z, H, Z-H	50,0 - 100
	WL20/1-C	(Z), (Z-1LN)	50,0 - 130
	WL20/2-C	Z	70,0 - 200
	WL30Z-C	(4LN)	71,0 - 331
	WL30/1-C	Z-1LN-A	72,0 - 300
	WL40Z-A	(1LN), (2LN)	120 - 570
	WL40/1-A	Z-1LN-A	140 - 500

Gasbrenner	Brennertyp	Ausführung	Leistung [kW]
	WG5N/1-A	LN, (2LN)	12,5 - 50
	WG10N/...-D	(Z...)-LN, (2LN)	12,5 - 110
	WG20N/1-C	(Z...)-LN	35,0 - 200
	WG30N/1-C	ZM-LN	40,0 - 350
	WG40N/1-A	ZM-LN	55,0 - 550
	WG40N/...-A	ZM-PLN	60,0 - 700

Schwendi, 04.08.2022

MAX WEISHAUPT GMBH



i. A. Eisler



ppa. Dr. Schloen